

質疑書（質疑回答書）

件 名：衛生センター施設整備・運営事業に係るアドバイザー及び生活環境影響調査業務					
資料名	該当頁	質 疑 事 項	回答事項		
実施要領	P1	現在施設運営は民間委託で行っているのでしょうか。	施設運営の委託は行っておりませんが、自家用電気工作物保安管理等一部業務委託を行っています。		
実施要領	P5 5) 審査書類提出 ③ 発注支援業務等の整備計画の業務実績（生物処理を行わない下水道投入方式の実績は除く）	「平成 19 年 4 月～平成 29 年 3 月に国または地方公共団体が発注した汚泥再生処理センターの地域計画、基本計画、基本設計、発注支援業務等の整備計画の実績について記入すること」及び「DBO、PPP/PFI 方式、長期包括的民間委託等の発注支援業務の実績についても記入すること（施設の種別は問わない）」との記載があります。両者の入力する様式が同じですが、両者の併記との認識でよろしいでしょうか。また、その場合、両者の違いが分かるようにするために、どのように記載すればよいか、ご教示願います。	併記で記入をお願い致します。その場合、業務内容欄に DBO、PPP/PFI 方式等の詳細が分かるように記載して下さい。 ※業務内容欄の記載例 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">業務内容</td> </tr> <tr> <td>業務：事業者の選定に係る支援業務 事業方式：PPP（DBO 方式）</td> </tr> </table> <p>ただし、DBO、PPP/PFI 方式等の記入においては、施設の種別は問わないため、汚泥再生処理センターに限るものではありません。</p>	業務内容	業務：事業者の選定に係る支援業務 事業方式：PPP（DBO 方式）
業務内容					
業務：事業者の選定に係る支援業務 事業方式：PPP（DBO 方式）					
実施要領	P5 5) 審査書類提出 ③ 発注支援業務等の整備計画の業務実績（生物処理を行わない下水道投入方式の実績は除く）	「DBO、PPP/PFI 方式、長期包括的民間委託等の発注支援業務の実績についても記入すること（施設の種別は問わない）」の実績についても、「平成 19 年 4 月～平成 29 年 3 月に国または地方公共団体が発注した」実績と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。		
実施要領	P5、P6 7 実施要領等の配布 5) 審査書類提出 ⑤⑥管理技術者の実績	管理技術者（アドバイザー業務生活環境影響評価業務とも）の実績ついて、管理技術者及び担当技術者として従事した実績を記載することでよろしいでしょうか。	よろしいです。		

実施要領	P6 7 実施要領等の配布 5) 審査書類提出 ③④⑥⑦	「履行が確認できる書類」は具体的にどのような書類を提出すればよいのか、ご教示願います。	業務契約書の写し又は TECRIS 登録書の写し等の履行が確認できるものを添付して下さい。(必要に応じて業務委託仕様書等を添付して下さい) ⑥⑦については、TECRIS に登録されていない実績を記載した場合は、その業務を担当したことを証する業務計画書又は業務報告書等の該当部分の写しを添付して下さい。
実施要領	P7	ヒアリング会場へ入場できる、1社当たりの人数に制限はありますか。	1社当たり4人以内とします。
実施要領	P7	ヒアリングにおいて、管理技術者以外の照査技術者、担当技術者による質疑応答は可能でしょうか。	実施要領 P7 6) (2) プロポーザル・ヒアリング の手順等に記載されているとおり管理技術者が対応して下さい。
実施要領	P7	生活環境影響調査の現地調査外注は「本業務の主たる部分を再委託してはならない」との規定に抵触しませんか。	本業務の主たる部分に該当しなければ抵触しません。
実施要領	P7 7 実施要領書等の配布 5) 審査書類提出 (2) 提出部数	「19部は無記名とし、社名が類推できないように作成すること」とありますが所在地、管理技術者及び照査技術者の氏名・所属住所・登録番号などは記載してよろしいでしょうか。	よろしいです。 ⑩提案書については、 ・管理技術者及び照査技術者の所属企業名は記載しないで下さい。 ・担当技術者は、提案書の提出者以外の企業に所属する場合のみ所属企業名を記載して下さい。
実施要領	P7 7 実施要領書等の配布 5) 審査書類提出 (2) 提出部数	「履行が確認できる書類を添付すること」とありますが添付書類は1部でよろしいでしょうか。もしくは、19部全てにすべての添付書類が必要でしょうか。 また、19部添付する際には添付書類に会社名の氏名等が記載されることになりましたがよろしいでしょうか。	「1部記名、19部無記名」は審査書類⑩の提案書です。審査書類③④⑥⑦については、20部共添付して下さい。
仕様書	P2 (4) 基本計画骨子 ① 事業方針	施設整備の内容が明記されていませんが、リニューアル方式による汚泥再生処理センター整備(新棟施設の土木建築設備は既設補修、機械・配管・電気計装は全面更新)と理解してよろしいでしょうか。	既存の新棟施設及び設備を利活用した今回の更新となります。詳細は本業務で決定を行います。

仕様書	P2 (4) 基本計画 ① 事業方針	計画処理量が「98kL/日」となっていますが、工事発注前には最新実績を考慮し、計画処理量を見直す必要があると考えております。今回の業務に計画処理量の見直しは含まれておりますでしょうか。	含まれておりません。
仕様書	P2 (4) 基本計画 ① 事業方針	資源化方式は「堆肥化」はなっていますが、水処理方式の記載がありません。「過年度策定された衛生センター施設基本計画」により決定した、水処理方式をご教示願います。	基本計画においては、既存の標準脱窒素処理方式+高度処理方式の検討(下記)のみであり、決定ではありません。標準脱窒素処理設備→凝集分離設備→砂ろ過設備→活性炭吸着設備→消毒設備→放流
仕様書	P2 (4) 基本計画 ① 事業方針	衛生センター整備・運営事業の想定している事業期間をご教示ください。	平成 30 年度末：整備事業者契約 平成 31 年度当初：設計施工着手 平成 32 年度末：工事完了・施設稼働 平成 33 年度：旧棟施設解体撤去
仕様書	P7 第 2 章 1	「過年度策定された衛生センター施設基本計画」の本編、資料編、根拠資料等を貸与ください。	施設基本計画の内容におきましては、実施要領 P1 3「衛生センター施設整備・運営事業」について 及び仕様書 P1 3) 本業務の概要(1)～(4)に明記されています。 希望者には以下の資料閲覧を行いますので、事前にご連絡下さい。 1. 資料名：衛生センター施設基本計画(事業費等に関する部分を除く) 2. 場所：小松加賀環境衛生事務組合 衛生センター事務所 2 階 会議室 3. 期間：平成 29 年 8 月 18 日(金)～平成 29 年 8 月 25 日(金) ※閲覧時間帯は、平日午前 9 時から午後 5 時まで 4. 連絡先：実施要領 P10 の 10 問合せ先・資料提出先をご参照ください。
仕様書	P7 第 2 章 1) 事業手法の検討	事業手法を選定するための資料の作成において、「衛生センター施設基本計画」でのアンケート結果等の既存資料を基にまとめるものと考えてよろしいでしょうか。	既存資料を参考に今回の業務で検討を行います。
仕様書	P7 第 2 章 1) 事業手法の検討	現在、維持管理は組合が直営管理をされていますが、検討候補に含まれていません。今後は直営をやめるとの認識でよろしい	現在の運営方式は、一部業務委託を含む直営管理です。P7 第 2 章 1.1) 事業手法の検討 公設公営(運転委託)方式は、現行方式も含むとご理解くだ

		でしょうか。	さい。
仕様書	P7 第2章 1) 事業手法の検討	プロポ実施要領 p.2 4 (2)で、「資金調達・施設の所有は公共であること」との記載がありますので、「PFI方式は検討対象外」と理解してよろしいでしょうか。	ここでいう資金調達は施設建設のことであり、建設と一括発注をしない場合等の運営については幅広く検討するものとします。(コンセッション方式の導入可否の検討等)
仕様書	P7 第2章 1) 事業手法の検討	「長期包括委託方式」は「公設＋長期包括委託方式」と読み替えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
仕様書	P7 第2章 1) 事業手法の検討	事業手法の選定結果に応じて、業務量が変化します。 例えば「公設公営方式」が選定された場合、「実施方針(案)、特定事業の評価・選定、運転管理に係る要求水準書または発注仕様書の印刷・製本、選定委員会支援、事業者契約締結支援等」が不要となり当初見込みより安価となりますが、その分の委託金額の減額処理になると理解してよろしいでしょうか。	よろしいです。
仕様書	P10 9)	事業者選定方式に、総合評価及びプロポーザル方式の2方式の資料についての記載がありますが、方式の決定はいつの時期を予定しているのでしょうか。それとも本業務の中で検討するのでしょうか。	本業務の中で検討を行います。
仕様書	P11 13) 都市計画決定(変更)支援	「都市計画審議会に出席し」とありますが、その開催頻度はどの程度を想定されているか、ご教示願います。	1回程度を想定しております。
仕様書	P12	「風向・風速に関する調査時期と期間は本組合に確認の上、最終決定すること」と記載されておりますが、通常的气象観測(高さ10m、期間7日程度)で宜しいでしょうか。	原則、一番悪臭の影響がある箇所及び時間帯で調査を行います。測定方法等の詳細については、委託業務契約後に、一般廃棄物処理施設設置届出先である石川県、本組合及び本業務契約事業者で協議を行った上で決定する予定です。

様式集	全体	申請者は本社ではなく、入札参加資格者名簿に登録されている事業所名で統一して宜しいでしょうか。	よろしいです。
様式集	様式 4	「会社概要調書」は共同提案体の構成員毎の作成で宜しいでしょうか。	よろしいです。
様式集	様式 6-2	「アドバイザー業務の管理技術者の発注支援業務実績」には汚泥再生処理センター以外の廃棄物処理施設における発注支援業務実績も記入して宜しいでしょうか。	記入しないで下さい。
様式集	様式 5-1 様式 5-2 様式 6-2 様式 6-3 様式 6-4	「(注3) 記入欄は、適宜調整すること。」と記載がありますが、入力欄の番号が「10」となっております。上限は10件との認識でよろしいでしょうか。また、記載件数により評価が変わるのか、ご教示願います。	実施要領 P8 7) (2) 総合的評価 実績を評価する意図であり、記入に上限はありません。10件を超える場合は、2枚以上にわたって記載して下さい。 様式 6-4 は、全てを記載して下さい。